

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» марта 2024 г., 24240061000209833873

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

край Красноярский, г Минусинск, ул Обороны, Дом 2, тел. 83913251539, e-mail: ondminusinsk@24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « 19 » марта 2024 г. № 2403/241-24/101/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
адрес юридического лица: 662631, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, МИНУСИНСКИЙ, СЕЛО ГОРОДОК, ЛЕНИНА УЛИЦА,
ДОМ 6 А

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

край Красноярский, р-н Минусинский, с Городок, ул Ленина, Дом 21а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Нет

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий: - объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты; - работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами; - системы пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре; - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, необходимо обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; - на объекте должна быть обеспечена электрическая и информационная совместимость систем автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре; - к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем противопожарной защиты привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение (лицензия); - на объекте защиты части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; - количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на

объекте защиты; - загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа; - объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем; - огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии; - объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения; - к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники; - монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами; - монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией); - территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов; - порядок, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

7. Дополнительная информация:

(указывается дополнительная информация, связанная с проведением профилактического визита)

инспектор ОНД и ПР по г. Минусинску и Минусинскому району
(государственный инспектор города (района) субъекта РФ по
пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие
дознаватели)) Цельковская Ирина Валерьевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1871AAB1E794B155222441E52DE26DFF
Владелец: Цельковская Ирина Валерьевна
Действителен с 17.05.2023 по 09.08.2024

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись