



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю)**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г.МИНУСИНСКУ И МИНУСИНСКОМУ РАЙОНУ
(ОНД и ПР по г.Минусинску и Минусинскому району)**

ул. Обороны, 2, г. Минусинск, 662608,
телефон/факс: (839132) 5-15-39 / 5-13-92
E-mail: ondminusinsk@24.mchs.gov.ru

« 22 » _____ мая _____ 2024 г. № ИВ-237-2-10 -

На № _____ от « ____ » _____ 2024 г.

Главе Городокского
сельсовета Минусинского района

Тощеву А.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения**

22 мая 2024 года

г. Минусинск

Я, главный государственный инспектор г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сакович Р.М., рассмотрев дело об административном правонарушении № 84 от 15 мая 2024 года в отношении должностного лица — Главы Городокского сельсовета Минусинского района, возбужденного по результатам проведенной внеплановой проверки органов местного самоуправления, территории населенных пунктов Администрации Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, расположенных по адресам: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок; Красноярский край, Минусинский район, с. Николо-Петровка по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, установил причины и условия, способствующие их совершению, в следствии не соблюдения требований пожарной безопасности:

- Органами местного самоуправления не реализованы меры пожарной безопасности для населенных пунктов: территория общего пользования с. Городок не в полной мере очищена от сухой растительности в нарушение ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» согласно которого, меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, п. 67 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, согласно которого, правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества)

обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана;

- Органами местного самоуправления не реализованы меры пожарной безопасности для населенных пунктов: территория общего пользования с. Николо - Петровка не в полной мере очищена от сухой растительности в нарушение ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» согласно которого, меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, п. 67 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, согласно которого, правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана;

- Территория населенного пункта с. Городок Минусинского района в не достаточном объеме обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, в нарушение ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно которой, территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 согласно которого, органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно которого, к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона, п. 10.3 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» согласно которого количество пожарных резервуаров или пожарных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50% объема воды на пожаротушение. Расстояние между пожарными резервуарами (в том числе между двумя, с хранением в каждом из них не менее 50% объема воды) или пожарными водоемами следует принимать в соответствии с пунктом 10.4 настоящего свода правил, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних пожарных резервуаров или пожарных водоемов.

- Территория населенного пункта с. Николо - Петровка Минусинского района в не достаточном объеме обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, в нарушение ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно которой, территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 согласно которого, органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники

наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно которого, к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона, п. 10.3 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» согласно которого количество пожарных резервуаров или пожарных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50% объема воды на пожаротушение. Расстояние между пожарными резервуарами (в том числе между двумя, с хранением в каждом из них не менее 50% объема воды) или пожарными водоемами следует принимать в соответствии с пунктом 10.4 настоящего свода правил, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних пожарных резервуаров или пожарных водоемов.

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 января 2021 года.

Согласно п.1. настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.


Невыполнение указанных требований стало возможным из-за отсутствия должного контроля за деятельностью подчиненных работников с Вашей стороны, ослаблению контроля к исполнению требований законодательства. На основании ст. 29.13 КоАП РФ, вношу Вам представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения **и в течении месяца со дня получения данного представления, сообщить о принятых мерах** по адресу: 662608, г. Минусинск, ул. Обороны, 2 в отдел надзорной деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району. За невыполнение в срок законного представления об устранении нарушений законодательством предусмотрена ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения предусмотрена ответственность по ст.19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Главный государственный инспектор
г. Минусинска и Минусинского района
по пожарному надзору



подпись

Р.М. Сакович

Представление получил: 22 мая 2024 года

Глава Городокского сельсовета
Минусинского района

подпись

А.В. Тощев