

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Минусинску и Минусинскому району

662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2 т.5-15-39  
ondminusinsk@24.mchs.gov.ru

**ПРОТОКОЛ № 84**

**об административном правонарушении**

«15» мая 2024 года

15 ч. 00 мин.

г. Минусинск

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сосина Олеся Игоревна, руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что в действиях (бездействии) должностного лица: Тощева Андрея Валерьевича

1. Фамилия, имя, отчество Тощев Андрей Валерьевич
2. Дата и место рождения 23.02.1975 г.р. п. Приморск Балахтинский район Красноярский край
3. Гражданство Российской Федерации
4. Адрес места жительства: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Мелиорации, д. 3 кв. 2
5. Адрес места регистрации: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Мелиорации, д. 3 кв. 2
6. Место работы (учебы) Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края
7. Занимаемая должность Глава
8. Заработная плата (иной заработок) не предоставлено
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 0419 № 499604 выдан 20.03.2020 ГУ МВД России по Красноярскому краю
10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

установил нарушения требований: Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение», а именно: в период с 09 часов 30 минут 08 апреля 2024 года до 10 часов 00 минут 19 апреля 2024 года во исполнение распоряжения (решения) главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Р.М. Сакович от 26.03.2024 г. № 2403/241-24/14-В/РВП о проведении выездной внеплановой проверки, ст. 6, 6.1, 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.ст. 14, 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1016) «О Федеральном государственном пожарном надзоре» при проведении внеплановой выездной проверки Администрации Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского



края по адресам: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок и Красноярский край, Минусинский район, с. Николо - Петровка с целью исполнения указания МЧС России от 28.02.2024 № М-АМ-59 «Об организации работы по подготовке к летнему пожароопасному сезону», изданного во исполнение протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2024 году», утвержденного Президентом Российской Федерации от 15.02.2024 № Пр-273 выявил, что Тощев А.В. будучи, Главой Городокского сельсовета (Решение от 21.08.2020 года № 133-рс «Об избрании Главы Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края») в соответствии со ст. 19, 21, 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» уполномочен и обязан соблюдать требования пожарной безопасности и нести ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, допустил нарушения требований пожарной безопасности, **а именно:**

- Органами местного самоуправления не реализованы меры пожарной безопасности для населенных пунктов: территория общего пользования с. Городок не в полной мере очищена от сухой растительности в нарушение ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» согласно которого, меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, п. 67 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, согласно которого, правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана;

- Органами местного самоуправления не реализованы меры пожарной безопасности для населенных пунктов: территория общего пользования с. Николо - Петровка не в полной мере очищена от сухой растительности в нарушение ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» согласно которого, меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, п. 67 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, согласно которого, правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана;

- Территория населенного пункта с. Городок Минусинского района в не достаточном объеме обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, в нарушение ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно которой, территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 согласно которого, органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством



Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно которого, к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона, п. 10.3 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» согласно которого количество пожарных резервуаров или пожарных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50% объема воды на пожаротушение. Расстояние между пожарными резервуарами (в том числе между двумя, с хранением в каждом из них не менее 50% объема воды) или пожарными водоемами следует принимать в соответствии с пунктом 10.4 настоящего свода правил, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних пожарных резервуаров или пожарных водоемов.

- Территория населенного пункта с. Николо - Петровка Минусинского района в не достаточном объеме обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, в нарушение ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно которой, территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 согласно которого, органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» согласно которого, к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона, п. 10.3 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» согласно которого количество пожарных резервуаров или пожарных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50% объема воды на пожаротушение. Расстояние между пожарными резервуарами (в том числе между двумя, с хранением в каждом из них не менее 50% объема воды) или пожарными водоемами следует принимать в соответствии с пунктом 10.4 настоящего свода правил, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних пожарных резервуаров или пожарных водоемов, за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Время совершения административного правонарушения: 08.04.2024 в 11 часов 20 минут, место совершения административного правонарушения — Красноярский край, Минусинский район, с. Городок; Красноярский край, Минусинский район, с. Николо - Петровка.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов относятся вопросы по



обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов. В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители органов местного самоуправления. Лица, указанные в части первой статьи 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности», иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Данный факт нарушения был выявлен в ходе проведения внеплановой выездной проверки, согласно распоряжения (решения) главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Р.М. Сакович от 26.03.2024 № 2403/241-24/14-В/РВП о проведении выездной внеплановой проверки, заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сосиной О.И.

Согласно ч. 1 ст. 25.15 КоАП РФ должностному лицу – Главе Городокского сельсовета Минусинского района вручено лично уведомление о составлении протокола об административном правонарушении от 19.04.2024 № ИВ-237-2-10-237 о необходимости явки 15.05.2024 года в 15 ч. 00 мин. в ОНД и ПР по г. Минусинску и Минусинскому району по адресу: г. Минусинск, ул. Обороны, 2, кабинет № 6, для составления протокола об административном правонарушении.

На составление протокола об административном правонарушении Тощев Андрей Валерьевич явился, о дне и месте составления протокола извещен надлежащим образом.

\* Должностному лицу: **Тощеву А.В.**

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (*Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом*), ст. 46 Конституции Российской Федерации (*Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты*), ст. 51 Конституции Российской Федерации (*Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом*)

v

подпись

\* Свидетелям: 1. нет

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

2. нет

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

\_\_\_\_\_ ( )  
подпись

\_\_\_\_\_ ( )  
фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_ ( )  
подпись

\_\_\_\_\_ ( )  
фамилия, инициалы



\* Потерпевшим: 1. нет

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

с ~~наказанными~~ ~~исключены~~ ~~составлен~~ ~~вещи~~ ~~уничтожены~~

1) По своей вине ~~исключены~~ ~~составлен~~ ~~вещи~~ ~~уничтожены~~ ~~заказом~~ ~~до 31.08.2024!~~

2) Работы по ремонту ВКБ ~~исключены~~ ~~составлен~~ ~~вещи~~ ~~уничтожены~~

3) УРКВ ~~исключены~~ ~~составлен~~ ~~вещи~~ ~~уничтожены~~ ~~до 31.07.2024~~


3) ~~исключены~~ ~~составлен~~ ~~вещи~~ ~~уничтожены~~ ~~до 31.08.2024~~ ~~исключены~~ ~~составлен~~ ~~вещи~~ ~~уничтожены~~ ~~с 1.08.2024~~


Иные сведения, необходимые для разрешения дела:  
нет

К протоколу прилагаются копии:


Распоряжение (решение) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки № 2403/241-24/14-В/РВП от 26.03.2024 на 1 л. в 1 экз., Акт внеплановой выездной проверки № 2403/241-24/14-В/АВП от 19.04.2024 на 2 л. в 1 экз., Решение от 21.08.2020 года № 133-рс «Об избрании Главы Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края» на 1 л. в 1 экз., паспорт Тошева А.В. на 1 л. в 1 экз., уведомление о составлении протокола № ИВ-237-2-10-237 от 19.04.2024 (оригинал) на 1 л. в 1 экз.

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта иные документы, вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков количество, стоимость, их место нахождения

 (А.В. Тошев)  
фамилия, инициалы подпись лица,  
в отношении которого составлен протокол

 (О.И. Сосина)  
фамилия, инициалы лица, составившего протокол


От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Копию настоящего протокола получил(а): 15 мая 2024 года  А.В. Тошев

Протокол и материалы переданы на рассмотрение Главному государственному инспектору г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сакович Роману Михайловичу

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

15.05.2024.  
дата,

  
подпись принявшего протокол

Р.М. Сакович  
фамилия, инициалы

Номера «телефонов доверия»: Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(3912)-270919 (круглосуточно).